

№ _____
На № 548-ю от 12.09.2019

Председателю Палаты
имущественных и земельных
отношений Кукморского
муниципального района РТ

О технической
возможности

И.Г.Закирову

Уважаемый Ильяс Гарафетдинович !

На Ваш запрос № 548-ю от 12.09.2019 сообщаем, что на сегодняшний день технологическое присоединение к сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств, которые будут располагаться на земельных участках по нижеперечисленным адресам возможно со следующими условиями:

1. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, г. Кукмор, ул. Михаила Худякова, д.5 (кадастровый номер 16:23:010102:1468) технически возможно осуществить от опоры №125 ВЛИ 0,4 кВ Л.2 КТП-76366 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

2. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Манзарас, ул.Полевая, д.12 (кадастровый номер 16:23:010102:302) технически возможно осуществить от опоры №50 ВЛИ 0,4 кВ Л.3 КТП-

ЕЛАБУЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423603, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Чапаева, д.48, телефон (885557) 3-92-15, факс (85557) 3-24-12
ИНН 1655049111 КПП 164602001 Р/с 40702810000000002360 в ПАО «АКИБАНК», г.Набережные Челны
Кор/счет 30101810100000000803 БИК 049240803

76459 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

3. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Манзарас, ул. Горная, д.19 (кадастровый номер 16:23:010101:1554) технически возможно осуществить от опоры №41 ВЛИ 0,4 кВ Л.1 КТП-76454 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

4. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Яныль, ул. Набережная, д.9 (кадастровый номер 16:23:140101:85) технически возможно осуществить посредством строительства новой воздушной линии 0,4 кВ от опоры №23 ВЛИ 0,4 кВ Л.3 КТП-74284 ПС 110/10 Вахитово с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

5. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, д. Аш Бузи, ул. Новая, д.24 (кадастровый номер 16:23:090101:280) технически возможно осуществить от опоры №29 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП-72162 ПС 110/10 Сардек с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

6. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Чарли, ул. Казанцева (кадастровый номер 16:23:180601:160) технически возможно осуществить от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП-73115 ПС 110/10 Каенсар с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне.

При этом необходимо отметить, что указанная максимальная мощность является резервной величиной максимальной мощности в точке присоединения к существующему электросетевому хозяйству ОАО

«Сетевая компания» и может быть изменена при наличии обращений других заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ОАО «Сетевая компания» составит от 4-х месяцев, срок действия технических условий составит 2 года.

Плата за технологическое присоединение, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий будут определены в рамках договоров на технологическое присоединение.

Для заключения договора на технологическое присоединение необходимо подать в ОАО «Сетевая компания» заявку на технологическое присоединение установленного образца с приложением соответствующих документов.

И.о.директора

М.М.Салахов

Степанов А.В. 9-34-73

Лист согласования к документу № Исх.в стор.орг.-211/3089 от 13.09.2019
Инициатор согласования: Степанов А.В. инженер ОТП 2 категории
Согласование инициировано: 13.09.2019 10:13

Лист согласования

Тип согласования: **параллельное**

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания |
|---|----------------------------------|-------------------|--|-----------|
| 1 | Новикова И.В. / Степанов А.В. | | Согласовано 13.09.2019 - 10:13 (Степанов А.В.) | - |
| 2 | Мавлетова Р.Р. | | Согласовано 13.09.2019 - 10:24 | - |
| 3 | Салахов М.М. | | Подписано 13.09.2019 - 13:04 | - |