

Председателю Палаты
имущественных и земельных
отношений Кукморского
муниципального района РТ

№ _____
На № 104-ю от 04.02.2021

О технической
возможности

И.Г.Закирову

Уважаемый Ильяс Гарафетдинович !

На Ваш запрос от 04.02.2021 № 104-ю сообщаем, что на сегодняшний день технологическое присоединение к сетям АО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств, которые будут располагаться на земельных участках по нижеперечисленным адресам возможно со следующими условиями:

1. Технологическое присоединение земельного участка расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, г. Кукмор, ул. Ленина, (кадастровый номер 16:23:260127:706) технически будет возможно осуществить с опоры ВЛ-0,4 кВ Л.17 ТП-76512 ПС 110/10 Кукмор с выделением максимальной мощности до 15 кВт при запрашиваемом уровне напряжения в точке присоединения 0,4 кВ.

При этом необходимо отметить, что указанная максимальная мощность является резервной величиной максимальной мощности в точке присоединения к существующему электросетевому хозяйству АО «Сетевая компания» и может быть изменена при наличии обращений других заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств.

ЕЛАБУЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

423603, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Чапаева, д.48, телефон (885557) 3-92-15, факс (85557) 3-24-12
ИНН 1655049111 КПП 164602001 Р/с 40702810000000002360 в ПАО «АКИБАНК», г.Набережные Челны
Кор/счет 30101810100000000803 БИК 049240803

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны АО «Сетевая компания» составит от 4-х месяцев, срок действия технических условий составит 2 года.

Плата за технологическое присоединение, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий будут определены в рамках договоров на технологическое присоединение.

Для заключения договора на технологическое присоединение необходимо подать в АО «Сетевая компания» заявку на технологическое присоединение установленного образца с приложением соответствующих документов.

Директор

В.В.Уржумцев

Степанов А.В. 9-34-73


Лист согласования к документу № Исх.в стор.орг.-211/487 от 10.02.2021

Инициатор согласования: Степанов А.В. инженер ОТП 2 категории

Согласование инициировано: 10.02.2021 08:09

Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Новикова И.В.		Согласовано 10.02.2021 - 08:30	-
2	Нифтуллаева М.А.		Согласовано 10.02.2021 - 09:40	-
Тип согласования: последовательное				
3	Уржумцев В.В.		 Подписано 10.02.2021 - 10:52	-